

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

Должность лица, утверждающего документ

В. В. Астапова

подпись

И. О. Фамилия

11.2021

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 35932 от 11.11.2021

1. Наименование пробы (образца): 2. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП "Иловля ЖКХ"; юридический адрес: 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6; фактический адрес: 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6; ИНН 3408010579

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 1019 ПК от 22.10.2021

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Иловля ЖКХ", 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "Иловля ЖКХ", р.п. Иловля, пер. Восточный, 6А - Водозабор (2. Скважина № 2)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 22.10.2021 09:00

8. Дата и время доставки пробы (образца): 22.10.2021 12:10

9. Код работы: ПК.10102.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: ГОСТ 2761-84, СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком

12. Дополнительные сведения: пробы отобраны и доставлены заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -

(указывается при необходимости)

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 7 стр. 1

Тара, упаковка: лабораторная посуда; стерильная лабораторная посуда
Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком
Условия хранения: -
Другие сведения: -
Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком
(должность, Фамилия И. О.)
Лицо ответственное за оформление протокола: Зотова Т. В.
подпись Зотова Т. В. Фамилия И. О.

Код работы: ПК.10102.1

Дата доставки пробы в лабораторию: 22.10.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы: 2. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 642

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на методы испытаний
Индекс БГКП	КОЕ / дм ³	Не обнаружены *	ГОСТ 18963-73

* Дополнительно к методике испытания: Индекс БГКП менее 3

Дата выдачи результата испытаний: 25.10.2021

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Кузьмина Н.В.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена.
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 7 стр. 3

Код работы: ПК.10102.1

Дата поступления в лабораторию: 22.10.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 2. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 3639

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95), $\pm\Delta$	Показатели качества воды источника, по классам*, не более			НД на методы испытаний
				1	2	3	
Запах	балл	1	X	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	16	3	20	20	50	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	мг/дм ³ (по каолину)	1,31	0,26	1,5	1,5	10	ГОСТ Р 57164-2016
Величина pH	ед. pH	6,6	0,2	6-9	6-9	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Общее железо	мг/дм ³	0,14	0,03	0,3	10	20	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
Марганец	мг/дм ³	0,017	0,006	0,1	1	2	МУК 4.1.1516-03
Фторид-ион	мг/дм ³	0,3	0,1	1,5-0,7 ²	1,5-0,7 ²	5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
Перманганатная окисляемость	мгО ₂ /дм ³	Менее 0,25	X	2	5	15	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Дополнение к методике испытаний:

¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

² - в зависимости от климатического района

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm\Delta$	Гигиенические нормативы* или Требования*	НД на методы испытаний
Сухой остаток	мг/дм ³	429	43	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Жесткость	°Ж	2,1	0,3	7	ГОСТ 31954-2012

* - ГОСТ 2761-84

1	2	3	4	5	6
Хлорид-ион	мг/дм ³	52,3	5,2	350,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
Хром	мг/дм ³	Менее 0,008	X	0,05	МУК 4.1.1513-03
Цианиды	мг/дм ³	Менее 0,005	X	0,07	ПНД Ф 14.1:2.56-96
Цинк	мг/дм ³	Менее 0,0005	X	5,0	ГОСТ 31866-2012


****СанПиН 1.2.3685-21**

Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

³ Значение 0,0002мг/л соответствует 0,2мкг/дм³

Дата выдачи результата испытаний: 09.11.2021

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Резепова Р.К.	
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заявителем образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытаниям.

Общая кол-во стр. 7 стр. 6

Код работы: ПК.10102.1

Дата поступления в лабораторию: 22.10.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 2. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 392

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения $P=0,95) \pm \Delta$	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
гамма-изомеры гексахлорциклопексана (ГХЦГ)	мкг/дм ³	менее 0,1	-	0,004 мг/л	ГОСТ 31858-2012
2,4-Д	мг/дм ³	менее 0,0001	-	0,1	МУК 4.1.2662-10

* СанПиН 1.2.3685-21

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения $P=0,95) \pm \Delta$	НД на методы испытаний
4,4'-Дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	мкг/дм ³	менее 0,1	-	ГОСТ 31858-2012

Дата выдачи результатов испытаний: 27.10.2021

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И. О.	Подпись
Врач-лаборант	Сахарова Ж.Н.	
Фельдшер-лаборант	Маршева Ю.О.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 35932 ОТ 12.11.2021г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Качество отобранной пробы воды №2 подземного источника системы централизованного водоснабжения (отобранная 22.10.2021г. представителем МУП «Иловля ЖКХ» из скважины №2 по адресу: Волгоградская область, р.п. Иловля, пер. Восточный, 6А) по показателям: цветность, мутность (по каолину), величина рН, общее железо, марганец, фторид-ион, перманганатная окисляемость относится к источникам 1 класса (основание: ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила отбора») и соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила отбора», СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по санитарно-гигиеническим показателям.

Качество отобранной пробы воды №2 подземного источника системы централизованного водоснабжения (отобранная 22.10.2021г. представителем МУП «Иловля ЖКХ» из скважины №2 по адресу: Волгоградская область, р.п. Иловля, пер. Восточный, 6А) относится к источникам 1 класса по микробиологическим показателям в соответствии с требованиями ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

Врач отделения по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене
должность



/ Дулимова В.В. /
ФИО

подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
Должность лица, утверждающего документ
В. В. Астапова
И. О. Фамилия
подпись
10.11.2021
дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 35445 от 10.11.2021

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП "Иловля ЖКХ"; юридический адрес: 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6; фактический адрес: 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6; ИНН 3408010579

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 1019 ПК от 22.10.2021

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Иловля ЖКХ", 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "Иловля ЖКХ", р.п. Иловля, пер. Восточный, 6А - Водозабор (1. Скважина №1)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 22.10.2021 09:00

8. Дата и время доставки пробы (образца): 22.10.2021 12:10

9. Код работы: ПК.10103.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: ГОСТ 2761-84, СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком

12. Дополнительные сведения: пробы отобраны и доставлены заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -
(указывается при необходимости)

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 1 стр.

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда
Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком
Условия хранения: -
Другие сведения: -
Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком
(должность, Фамилия И. О.)
Лицо ответственное за оформление протокола: Зотова Т. В.
подпись Зотова Т. В.
Фамилия И. О.

Код работы: ПК.10103.1

Дата доставки пробы в лабораторию: 22.10.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы: 1. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 641

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на методы испытаний
Индекс БГКП	КОЕ / дм^3	Обнаружены *	ГОСТ 18963-73

*Дополнительно к методике испытания: Индекс БГКП =4

Дата выдачи результата испытаний: 25.10.2021

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Кузьмина Н.В.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена.

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 7 стр. 4

Код работы: ПК.10103.1

Дата поступления в лабораторию: 22.10.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 391


Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения $P=0,95)\pm\Delta$	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
гамма-изомеры гексахлорциклопексана (ГХЦГ)	мкг/дм ³	менее 0,1	-	0,004 мг/л	ГОСТ 31858-2012
2,4-Д	мг/дм ³	менее 0,0001	-	0,1	МУК 4.1.2662-10

* СанПиН 1.2.3685-21

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения $P=0,95)\pm\Delta$	НД на методы испытаний
4,4'-Дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	мкг/дм ³	менее 0,1	-	ГОСТ 31858-2012

Дата выдачи результатов испытаний: 27.10.2021

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И. О.	Подпись
Врач-лаборант	Сахарова Ж.Н.	
Фельдшер-лаборант	Маршева Ю.О.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Код работы: ПК.10103.1

Дата поступления в лабораторию: 22.10.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 1. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 3640

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95), $\pm\Delta$	Показатели качества воды источника, по классам*, не более			НД на методы испытаний
				1	2	3	
Запах	балл	1	X	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	16	3	20	20	50	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	мг/дм ³ (по каолину)	1,5	0,3	1,5	1,5	10	ГОСТ Р 57164-2016
Величина pH	ед. pH	6,7	0,2	6-9	6-9	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Общее железо	мг/дм ³	0,16	0,04	0,3	10	20	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
Марганец	мг/дм ³	0,031	0,007	0,1	1	2	МУК 4.1.1516-03
Фторид-ион	мг/дм ³	0,25	0,05	1,5-0,7 ²	1,5-0,7 ²	5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
Перманганатная окисляемость	мгО ₂ /дм ³	Менее 0,25	X	2	5	15	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Дополнение к методике испытаний:

¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

² - в зависимости от климатического района

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm\Delta$	Гигиенические нормативы* или Требования*	НД на методы испытаний
Сухой остаток	мг/дм ³	503	50	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Жесткость	°Ж	3,0	0,5	7	ГОСТ 31954-2012

* - ГОСТ 2761-84

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm\Delta$	Гигиенические нормативы** или Требования**	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Алюминий	мг/дм ³	Менее 0,04	X	0,2	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000
Барий	мг/дм ³	Менее 0,1	X	0,7	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000
Бериллий	мкг/дм ³	Менее 0,1	X	0,0002 ³	ГОСТ 18294-2004
Бор	мг/дм ³	0,22	0,05	0,5	РД 52.24.389-2011
Кадмий	мг/дм ³	Менее 0,0001	X	0,001	ГОСТ 31866-2012
Медь	мг/дм ³	Менее 0,0005	X	1,0	ГОСТ 31866-2012
Молибден	мг/дм ³	Менее 0,001	X	0,07	ПНД Ф 14.1:2.47-96
Мышьяк	мг/дм ³	Менее 0,001	X	0,01	ГОСТ 31866-2012
Никель	мг/дм ³	0,0042	0,0018	0,02	ПНД Ф 14.1:2:4.233-06
Нитрат-ион	мг/дм ³	Менее 0,2	X	45,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
Нефтепродукты	мг/дм ³	0,006	0,003	X	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	мг/дм ³	Менее 0,025	X	X	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
Ртуть	мг/дм ³	Менее 0,00005	X	0,0005	ГОСТ 31866-2012
Свинец	мг/дм ³	0,0003	0,0001	0,01	ГОСТ 31866-2012
Селен	мг/дм ³	Менее 0,0005	X	0,01	ПНД Ф 14.1:2:4.235-06
Стронций	мг/дм ³	0,38	0,08	7,0	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000
Сульфат-ион	мг/дм ³	108	11	500,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
Фенолы (общие и летучие)	мг/дм ³	Менее 0,0005	X	0,001<г>	ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен ни в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному клиентом образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытание.

1	2	3	4	5	6
Хлорид-ион	мг/дм ³	91,2	9,1	350,0	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99
Хром	мг/дм ³	Менее 0,008	X	0,05	МУК 4.1.1513-03
Цианиды	мг/дм ³	Менее 0,005	X	0,07	ПНД Ф 14.1:2.56-96
Цинк	мг/дм ³	Менее 0,0005	X	5,0	ГОСТ 31866-2012

****СанПиН 1.2.3685-21**

Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

³ Значение 0,0002мг/л соответствует 0,2мкг/дм³

Дата выдачи результата испытаний: 09.11.2021

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Резепова Р.К.	
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководства Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному тажичиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 7 стр. 5

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 35445 ОТ 10.11.2021г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Качество отобранной пробы воды №1 подземного источника системы централизованного водоснабжения (отобранная 22.10.2021г. представителем МУП «Иловля ЖКХ» из скважины №1 по адресу: Волгоградская область, р.п. Иловля, пер. Восточный, 6А) по показателям: цветность, мутность (по каолину), величина рН, общее железо, марганец, фторид-ион, перманганатная окисляемость относится к источникам 1 класса (основание: ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила отбора») и соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила отбора», СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по санитарно-гигиеническим показателям.

Качество отобранной пробы воды №1 подземного источника системы централизованного водоснабжения (отобранная 22.10.2021г. представителем МУП «Иловля ЖКХ» из скважины №1 по адресу: Волгоградская область, р.п. Иловля, пер. Восточный, 6А) относится к источникам 2 класса по микробиологическим показателям в соответствии с требованиями ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

Врач отделения по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене
должность

/ Дулимова В.В. /
ФИО

подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

Должность лица, утверждающего документ

В. В. Астапова

подпись

И. О. Фамилия

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 35931 от 12.11.2021

1. Наименование пробы (образца): 3. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП "Иловля ЖКХ"; юридический адрес: 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6; фактический адрес: 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6; ИНН 3408010579

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 1019 ПК от 22.10.2021

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Иловля ЖКХ", 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "Иловля ЖКХ", р.п. Иловля, пер. Восточный, 6А – Водозабор (3. Скважина № 3)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 22.10.2021 09:00

8. Дата и время доставки пробы (образца): 22.10.2021 12:10

9. Код работы: ПК.10097.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: ГОСТ 2761-84, СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком

12. Дополнительные сведения: пробы отобраны и доставлены заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -

(указывается при необходимости)

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 4 стр.

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда

Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком

Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком

(должность, Фамилия И. О.)

Лицо ответственное за оформление протокола: _____

подпись

Зотова Т. В.

Фамилия И. О.

работы: ПК.10097.1

на доставки пробы в лабораторию: 22.10.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы: 3. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 643

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на методы испытаний
Индекс БГКП	КОЕ / дм^3	Не обнаружены *	ГОСТ 18963-73

*Дополнительно к методике испытания: Индекс БГКП менее 3

Дата выдачи результата испытаний: 25.10.2021

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Кузьмина Н.В.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена.

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 2 стр. 5

работы: ПК.10097.1

дата поступления в лабораторию: 22.10.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 3. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 3638

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95), $\pm\Delta$	Показатели качества воды источника, по классам*, не более			НД на методы испытаний
				1	2	3	
Запах	балл	1	X	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	20	4	20	20	50	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	мг/дм ³ (по каолину)	0,76	0,15	1,5	1,5	10	ГОСТ Р 57164-2016
Величина pH	ед. pH	7,0	0,2	6-9	6-9	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Общее железо	мг/дм ³	0,14	0,03	0,3	10	20	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
Марганец	мг/дм ³	0,014	0,005	0,1	1	2	МУК 4.1.1516-03
Фторид-ион	мг/дм ³	0,31	0,06	1,5-0,7 ²	1,5-0,7 ²	5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
Перманганатная окисляемость	мгО ₂ /дм ³	Менее 0,25	X	2	5	15	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Дополнение к методике испытаний:

¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

² - в зависимости от климатического района

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm\Delta$	Гигиенические нормативы* или Требования*	НД на методы испытаний
Сухой остаток	мг/дм ³	408	41	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Жесткость	°Ж	2,0	0,3	7	ГОСТ 31954-2012

* - ГОСТ 2761-84

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 7 стр. 4

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm\Delta$	Гигиенические нормативы** или Требования**	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Алюминий	мг/дм ³	Менее 0,04	X	0,2	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000
Барий	мг/дм ³	Менее 0,1	X	0,7	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000
Бериллий	мкг/дм ³	Менее 0,1	X	0,0002 ³	ГОСТ 18294-2004
Бор	мг/дм ³	0,14	0,05	0,5	РД 52.24.389-2011
Кадмий	мг/дм ³	Менее 0,0001	X	0,001	ГОСТ 31866-2012
Медь	мг/дм ³	Менее 0,0005	X	1,0	ГОСТ 31866-2012
Молибден	мг/дм ³	Менее 0,001	X	0,07	ПНД Ф 14.1:2:4.167-96
Мышьяк	мг/дм ³	Менее 0,001	X	0,01	ГОСТ 31866-2012
Никель	мг/дм ³	0,0014	0,0006	0,02	ПНД Ф 14.1:2:4.233-06
Нитрат-ион	мг/дм ³	Менее 0,2	X	45,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
Нефтепродукты	мг/дм ³	0,018	0,006	X	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	мг/дм ³	Менее 0,025	X	X	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
Ртуть	мг/дм ³	Менее 0,00005	X	0,0005	ГОСТ 31866-2012
Свинец	мг/дм ³	Менее 0,0001	X	0,01	ГОСТ 31866-2012
Селен	мг/дм ³	Менее 0,0005	X	0,01	ПНД Ф 14.1:2:4.235-06
Стронций	мг/дм ³	0,25	0,05	7,0	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000
Сульфат-ион	мг/дм ³	80,6	8,1	500,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
Фенолы (общие и летучие)	мг/дм ³	Менее 0,0005	X	0,001<г>	ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИИ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытанию.

1	2	3	4	5	6
Хлорид-ион	мг/дм ³	50,8	5,1	350,0	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99
Хром	мг/дм ³	Менее 0,008	X	0,05	МУК 4.1.1513-03
Цианиды	мг/дм ³	Менее 0,005	X	0,07	ПНД Ф 14.1:2.56-96
Цинк	мг/дм ³	Менее 0,0005	X	5,0	ГОСТ 31866-2012

****СанПиН 1.2.3685-21**

Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

³ Значение 0,0002мг/л соответствует 0,2мкг/дм³

Дата выдачи результата испытаний: 09.11.2021

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Резепова Р.К.	
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Волгоградской области. Получаемые результаты относятся к предоставленному аналическому образцу, при этом ответственность ИИ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытаниям.

Общее кол-во стр. 7 стр. 6

работы: ПК.10097.1

Дата поступления в лабораторию: 22.10.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 3. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 393

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения $P=0,95) \pm \Delta$	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
гамма-изомеры гексахлорциклопексана (ГХЦГ)	мкг/дм ³	менее 0,1	-	0,004 мг/л	ГОСТ 31858-2012
2,4-Д	мг/дм ³	менее 0,0001	-	0,1	МУК 4.1.2662-10

* СанПиН 1.2.3685-21

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения $P=0,95) \pm \Delta$	НД на методы испытаний
4,4'-Дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	мкг/дм ³	менее 0,1	-	ГОСТ 31858-2012

Дата выдачи результатов испытаний: 27.10.2021

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И. О.	Подпись
Врач-лаборант	Сахарова Ж.Н.	
Фельдшер-лаборант	Маршева Ю.О.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 35931 ОТ 12.11.2021г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Качество отобранной пробы воды №3 подземного источника системы централизованного водоснабжения (отобранная 22.10.2021г. представителем МУП «Иловля ЖКХ» из скважины №3 по адресу: Волгоградская область, р.п. Иловля, пер. Восточный, 6А) по показателям: цветность, мутность (по каолину), величина рН, общее железо, марганец, фторид-ион, перманганатная окисляемость относится к источникам 1 класса (основание: ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила отбора») и соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила отбора», СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по санитарно-гигиеническим показателям.

Качество отобранной пробы воды №3 подземного источника системы централизованного водоснабжения (отобранная 22.10.2021г. представителем МУП «Иловля ЖКХ» из скважины №3 по адресу: Волгоградская область, р.п. Иловля, пер. Восточный, 6А) относится к источникам 1 класса по микробиологическим показателям в соответствии с требованиями ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

Врач отделения по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене

должность

/ Дулимова В.В. /
ФИО

подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67, E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA RU 21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67, E-mail: info@fguz-volgograd.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

Должность лица, утверждающего документ

В. В. Астапова

подпись

И. О. Фамилия

дата

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34987 от 05.11.2021

1. Наименование пробы (образца): 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП "Иловля ЖКХ"; юридический адрес: 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6; фактический адрес: 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6; ИНН 3408010579

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 1019 ПК от 22.10.2021

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Иловля ЖКХ", 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "Иловля ЖКХ", ГБУЗ "ЦРБ" - р.п. Иловля, Больничный городок, 2 (Точка отбора: 3. ГБУЗ "ЦРБ" - Больничный городок, 2 кран в/в водопроводный колодец)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 22.10.2021 09:00

8. Дата и время доставки пробы (образца): 22.10.2021 12:10

9. Код работы: ПК.10095.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком

12. Дополнительные сведения: пробы отобраны и доставлены заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: _____ - Номер партии: _____ - Объем партии: _____
(указывается при необходимости)
Тара, упаковка: лабораторная посуда
Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком
Условия хранения: -
Другие сведения: -
Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком
(должность, Фамилия И. О.)
Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Зотова Т. В.
подпись: _____ Фамилия И. О.

Код работы: ПК.10095.1

Дата поступления в лабораторию: 22.10.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 3.Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 3636

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Гигиенические нормативы* или Требования*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	3	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016

*СанПиН 1.2.3685-21

Дополнение к методике:

¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 26.10.2021

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Код работы: ПК.10095.1

Дата поступления в лабораторию: 22.10.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2972

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см ³	2	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Обнаружены**	Отсутствуют в 100	
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Обнаружены**	Отсутствуют в 100	

*СанПиН 1.2.3685-21

**Дополнительно к методике испытания: ОКБ,ТКБ = 1,3 КОЕ

Дата выдачи результата испытаний: 25.10.2021

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Кузьмина Н.В..	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена.

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 4 стр. 4

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67**

E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34987 ОТ 03.11.2021г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Исследованная проба воды №3 централизованных систем питьевого водоснабжения (отобранная 22.10.2021г. представителем МУП «Иловля ЖКХ» из водопроводного колодца по адресу: ГБУЗ «ЦРБ» - больничный городок)

- **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по санитарно-гигиеническим показателям.

- **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по микробиологическим показателям (ТКБ, ОКБ).

Врач отделения по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене

должность

/ Дулимова В.В. /

ФИО



подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA RU 21B003

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
Должность лица, утверждающего документ
В. В. Астапова
И. О. Фамилия
подпись
03.11.2021
дата

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34986 от 03.11 2021

1. Наименование пробы (образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП "Иловля ЖКХ"; юридический адрес: 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6; фактический адрес: 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6; ИНН 3408010579

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 1019 ПК от 22.10.2021
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Иловля ЖКХ", 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "Иловля ЖКХ", Здание школы № 2 - р.п. Иловля, ул. Спортивная, 5 (2. Здание школы № 2, ул. Спортивная 5 - край в/в - учительская)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 22.10.2021 09:00

8. Дата и время доставки пробы (образца): 22.10.2021 12:10

9. Код работы: ПК.10094.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком

12. Дополнительные сведения: пробы отобраны и доставлены заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному для анализа образцу при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 4 стр. 1

Дата изготовления: _____ Номер партии: _____ Объем партии: _____

(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда

Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком

Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком

(должность, Фамилия И. О.)

Лицо ответственное за оформление протокола: _____

подпись

Зотова Т. В.

Фамилия И. О.

Код работы: ПК.10094.1

Дата поступления в лабораторию: 22.10.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 2.Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 3635

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Гигиенические нормативы* или Требования*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	9	3	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016

*СанПиН 1.2.3685-21

Дополнение к методике:

¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 26.10.2021

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Код работы: ПК.10094.1

Дата поступления в лабораторию: 22.10.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2971

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см ³	2	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Обнаружены**	Отсутствуют в 100	
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Обнаружены**	Отсутствуют в 100	

*СанПиН 1.2.3685-21

**Дополнительно к методике испытания: ОКБ, ТКБ = 0,3 КОЕ

Дата выдачи результата испытаний: 25.10.2021

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Кузьмина Н.В..	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34986 ОТ 03.11.2021г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Исследованная проба воды №2 централизованных систем питьевого водоснабжения (отобранная 22.11.2021г. представителем МУП «Иловля ЖКХ» из водопроводного крана в учительской школы №2 по адресу: Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Спортивная, 5)

- **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по санитарно-гигиеническим показателям.

- **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по микробиологическим показателям (ТКБ, ОКБ).

Врач отделения по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене
должность

/ Дулимова В.В. /
ФИО


подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

Должность лица, утверждающего документ

В. В. Астапова

подпись

И. О. Фамилия

12

11

2021

дата

«МП» («Место печати»)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 35941 от 12.11.2021

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП "Иловля ЖКХ"; юридический адрес: 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6; фактический адрес: 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6; ИНН 3408010579

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 1019 ПК от 22.10.2021
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Иловля ЖКХ", 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "Иловля ЖКХ", р.п. Иловля, пер. Восточный, 6А - Водозабор (1. резервуар чистой воды)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 27.10.2021 08:30

8. Дата и время доставки пробы (образца): 27.10.2021 10:30

9. Код работы: ПК.10284.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком

12. Дополнительные сведения: -

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытанию.

Общее кол-во стр. 3 стр. 1

Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком

Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком

Лицо ответственное за оформление протокола: (должность, Фамилия И. О.) Зотова Т. В.
подпись Фамилия И. О.

Код работы: ПК.10284.1

Дата поступления в лабораторию: 27.10.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 3017

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/ см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	

*СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 29.10.2021

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Кузьмина Н.В..	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена.

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 3 стр. 4

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 35941 ОТ 12.11.2021г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Исследованная проба воды №1 централизованных систем питьевого водоснабжения (отобранная 27.10.2021г. представителем МУП «Иловля ЖКХ» из резервуара чистой воды по адресу: 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, пер. Восточный, 6А)

- **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по микробиологическим показателям.

Врач отделения по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене
должность

/ Дулимова В.В. /
ФИО


подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67, E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67, E-mail: info@fguz-volgograd.ru



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
Должность лица, утверждающего документ
В. В. Астапова
подпись И.О. Фамилия
03.11 2021
дата

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34985 от 03.11 2021

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП "Иловля ЖКХ"; юридический адрес: 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6; фактический адрес: 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6; ИНН 3408010579

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 1019 ПК от 22.10.2021

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т.п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Иловля ЖКХ", 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "Иловля ЖКХ", Здание МЧС 10 отряд - ул. 9 января, 62 (1. Здание МЧС 10 отряд - ул. 9 января, 62 - кран в/в - гараж)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 22.10.2021 09:00

8. Дата и время доставки пробы (образца): 22.10.2021 12:10

9. Код работы: ПК.10093.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком

12. Дополнительные сведения: пробы отобраны и доставлены заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д. указывается при необходимости))

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -

(указывается при необходимости)

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытанию.

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда

Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком

Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком

(должность, Фамилия И. О.)

Лицо ответственное за оформление протокола: Зотова Т. В.

подпись

Фамилия И. О.

Код работы: ПК.10093.1

Дата поступления в лабораторию: 22.10.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 1.Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 3634

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm\Delta$	Гигиенические нормативы* или Требования*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	2	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016

*СанПиН 1.2.3685-21

Дополнение к методике:

¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 26.10.2021

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательской лаборатории 4573 «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Получаемые результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общая кол-во стр. 4 стр. 5

Код работы: ПК.10093.1

Дата поступления в лабораторию: 22.10.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2970

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/ см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	

*СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 25.10.2021

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Кузьмина Н.В..	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена.

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: _____ стр. _____

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67

E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34985 ОТ 03.11.2021г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Исследованная проба воды №1 централизованных систем питьевого водоснабжения (отобранная 22.10.2021г. представителем МУП «Иловля ЖКХ» из водопроводного крана в гараже по адресу: Здание МЧС 10 отряд, ул. 9 января, 62)

- соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям.

Врач отделения по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене
должность

/ Дулимова В.В. /
ФИО


подпись