

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1851 от 02.02.2022г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Исследованная проба № 1 воды централизованных систем питьевого водоснабжения (отобрана 31.01.2022г. на водозаборе МУП «Иловля ЖКХ» из резервуара чистой воды по адресу: Волгоградская обл. р.п. Иловля, пер. Восточный, 6А) **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по микробиологическим, органолептическим и санитарно-химическим показателям.

Врач отделения по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене / А.А. Максимов /
должность ФИО



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением лабораторного обеспечения

Должность лица, утверждающего документ

Е. М. Погорелова
подпись

И. О. Фамилия

02.01 .2022

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1851 от 02.01 .2022

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП "Иловля ЖКХ"; юридический адрес: 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6; фактический адрес: 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6; ИНН 3408010579

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 137 ПК от 24.01.2022

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Иловля ЖКХ", 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "Иловля ЖКХ", Волгоградская область, р.п. Иловля, пер. Восточный, 6А - Водозабор (точка отбора: 1. резервуар чистой воды)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 31.01.2022 08:30

8. Дата и время доставки пробы (образца): 31.01.2022 11:45

9. Код работы: ПК.1506.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком

12. Дополнительные сведения: пробы отобраны и доставлены заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 4 стр. 1

Дата изготовления: _____ - Номер партии: _____ - Объем партии: _____ -

(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда

Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком

Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком

(должность, Фамилия И. О.)

Лицо ответственное за оформление протокола: _____

подпись

 Зотова Т. В.

Фамилия И. О.

Код работы: ПК.1506.1

Дата поступления в лабораторию: 31.01.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 466

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/ см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	
Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)

*СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 01.02.2022

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Калиничева Е.Н.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Код работы: ПК.1506.1

Дата поступления в лабораторию: 31.01.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 1.Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 360

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm\Delta$	Гигиенические нормативы* или Требования* [*]	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	2	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016
Величина pH	ед. pH	7,2	0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	мг/дм ³	378	38	1000	ГОСТ 18164-72
Жесткость	°Ж	2,6	0,4	7,0	ГОСТ 31954-2012
Перманганатная окисляемость	мгО ₂ / дм ³	0,5	0,2	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Нефтепродукты	мг/дм ³	Менее 0,005	X	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	мг/дм ³	Менее 0,025	X	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
Фенолы (общие и летучие)	мг/дм ³	Менее 0,0005	X	0,001<г>	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02

*СанПиН 1.2.3685-21

Дополнение к методике:

¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 02.02.2022

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному экземпляру образца, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 4 стр. 4

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1856 от 02.02.2022г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Исследованная проба № 2 воды централизованных систем питьевого водоснабжения (отобрана 31.01.2022г. в здании МЧС, 10 отряд (в/кран в гараже) по адресу: Волгоградская обл. р.п. Иловля, ул. 9 января, 62) **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" **по микробиологическим и органолептическим показателям.**

Врач отделения по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене / А.А. Максимов /
должность ФИО



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением лабораторного обеспечения

Должность лица, утверждающего документ

Е. М. Погорелова
подпись

И. О. Фамилия

02.02 2022

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1956 от 02.02 2022

1. Наименование пробы (образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП "Иловля ЖКХ"; юридический адрес: 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6; фактический адрес: 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6; ИНН 3408010579

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 137 ПК от 24.01.2022

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Иловля ЖКХ", 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "Иловля ЖКХ" Здание МЧС 10 отряд - р.п. Иловля, ул. 9 января, 62 - кран в/в - гараж (Точка отбора: 2. Здание МЧС 10 отряд, ул. 9 января, 62 - кран в/в - гараж)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 31.01.2022 08:50

8. Дата и время доставки пробы (образца): 31.01.2022 11:45

9. Код работы: ПК.1507.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком

12. Дополнительные сведения: пробы отобраны и доставлены заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 4 стр. 1

Дата изготовления: _____ - Номер партии: _____ - Объем партии: _____ -

(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда

Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком

Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком

(должность, Фамилия И. О.)

Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Зотова Т. В.

подпись

Фамилия И. О.

Код работы: ПК.1507.1

Дата поступления в лабораторию: 31.01.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 467

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/ см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	
Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)

*СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 01.02.2022

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Калиничева Е.Н.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Код работы: ПК.1507.1

Дата поступления в лабораторию: 31.01.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 2.Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 361

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Гигиенические нормативы* или Требования*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	4	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016

*СанПиН 1.2.3685-21

Дополнение к методике:

¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 02.02.2022

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 4 стр. 4

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1857 от 02.02.2022г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Исследованная проба № 3 воды централизованных систем питьевого водоснабжения (отобрана 31.01.2022г. из в/крана в здании школы №2 (учительская) по адресу: Волгоградская обл. р.п. Иловля, ул. Спортивна,5) **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по микробиологическим и органолептическим показателям.

Врач отделения по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене / А.А. Максимов /
должность ФИО



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением лабораторного обеспечения

Должность лица, утверждающего документ

Е. М. Погорелова
подпись

Е. М. Погорелова

И. О. Фамилия

02.02 2022

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1957 от 02.02 2022

1. Наименование пробы (образца): 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП "Иловля ЖКХ"; юридический адрес: 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6; фактический адрес: 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6; ИНН 3408010579

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 137 ПК от 24.01.2022

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Иловля ЖКХ", 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "Иловля ЖКХ", Здание школа № 2, р.п. Иловля, ул. Спортивная, 5 (Точка отбора: 3. Здание школа № 2, ул. Спортивная, кран в/в - учительская)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 31.01.2022 08:55

8. Дата и время доставки пробы (образца): 31.01.2022 11:45

9. Код работы: ПК.1508.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком

12. Дополнительные сведения: пробы отобраны и доставлены заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 4 стр. 1

Дата изготовления: _____ - _____ Номер партии: _____ - _____ Объем партии: _____ - _____

(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда

Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком

Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком

(должность, Фамилия И. О.)

Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Зотова Т. В.

подпись

Фамилия И. О.

Код работы: ПК.1508.1

Дата поступления в лабораторию: 31.01.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:


Наименование пробы (образца): 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 468

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/ см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	
Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)

*СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 01.02.2022

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Калиничева Е.Н.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Код работы: ПК.1508.1

Дата поступления в лабораторию: 31.01.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 3.Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 362

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm\Delta$	Гигиенические нормативы* или Требования*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	5	2	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016

*СанПиН 1.2.3685-21

Дополнение к методике:

¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 02.02.2022

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Получаемые результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 4 стр. 4

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1852 от 02.02.2022г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Исследованная проба № 4 воды централизованных систем питьевого водоснабжения МУП «Иловля ЖКХ» (отобрана 31.01.2022г. из в/крана ГБУЗ «ЦРБ р.п. Иловля » по адресу: Волгоградская обл. р.п. Иловля, больничный городок) **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по микробиологическим и органолептическим показателям.

Врач отделения по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене / А.А. Максимов /
должность ФИО



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением лабораторного обеспечения

Должность лица, утверждающего документ

Е. М. Погорелова
подпись И. О. Фамилия

02.02.2022

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1852 от 02.02.2022

1. Наименование пробы (образца): 4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП "Иловля ЖКХ"; юридический адрес: 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6; фактический адрес: 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6; ИНН 3408010579

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 137 ПК от 24.01.2022

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Иловля ЖКХ", 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "Иловля ЖКХ", ГБУЗ "ЦРБ" р.п. Иловля, - Больничный городок, 2 (Точка отбора: 4. ГБУЗ "ЦРБ" Больничный городок, 2-кран в/в-водопроводный колодец)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 31.01.2022 09:10

8. Дата и время доставки пробы (образца): 31.01.2022 11:45

9. Код работы: ПК.1509.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком

12. Дополнительные сведения: пробы отобраны и доставлены заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страпа, регион и т. д., указывается при необходимости))

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытанию.

Общее кол-во стр. 4 стр. 1

Дата изготовления: _____ - Номер партии: _____ - Объем партии: _____ -

(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: лабораторная посуда; стерильная лабораторная посуда

Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком

Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком

(должность, Фамилия И. О.)

Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Зотова Т. В.

подпись

Фамилия И. О.

Код работы: ПК.1509.1

Дата поступления в лабораторию: 31.01.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:


Наименование пробы (образца): 4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 469

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/ см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	
Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)

*СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 01.02.2022

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Калиничева Е.Н.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Код работы: ПК.1509.1

Дата поступления в лабораторию: 31.01.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 4.Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 363

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm\Delta$	Гигиенические нормативы* или Требования*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	4	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016

*СанПиН 1.2.3685-21

Дополнение к методике:

¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 02.02.2022

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИП ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. _____ стр. _____