

Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**  
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

**АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03  
Адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1125 от «22» 01 2020г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения  
(в соответствии с НД)
  2. Заказчик: МУП «Иловля ЖКХ» ИНН 3408010579  
(наименование надзорного органа или организации)
  3. Основание для проведения испытаний: Договор ПК № 76 от 09.01.2020г.  
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
  4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МУП «Иловля ЖКХ» 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6.
  5. Место, где производился отбор проб: МУП «Иловля ЖКХ» 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, пер. Восточный 6 А (1. со слов заказчика: Водозабор-резервур чистой воды)  
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
  6. Пробы направлены: МУП «Иловля ЖКХ»  
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
  7. Дата и время отбора пробы 16.01.2020г. час. 08 мин. 30
  8. Дата и время доставки пробы 16.01.2020г. час. 10 мин. 25
  9. Код работы: ПК 319.1
  10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01; 2.5.1315-03
  11. НД на метод отбора: пробы отобраны заказчиком
  12. Дополнительные сведения: \_\_\_\_\_
- Изготовитель: \_\_\_\_\_  
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ Номер партии: \_\_\_\_\_ - Объем партии: \_\_\_\_\_  
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: лабораторная посуда

Условия транспортировки: автотранспортом заказчика

Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы отобраны: заказчиком

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ (должность, ФИО)  
Зотова Т.В.  
Фамилия И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: \_\_\_\_\_  
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом главного врача управления)  
Астапова В.В.  
подпись Фамилия И.О.



Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 3 / стр. 1

код работы: ПК 319.1

дата поступления в лабораторию: 16.01.2020 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 201

| Определяемые показатели                        | Единицы измерения                 | Результаты испытаний | Погрешность измерения (P=0,95)±Δ | Норматив, не более* | НД на методы испытаний  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Запах                                          | балл                              | 1                    | X                                | 2                   | ГОСТ Р 57164-2016       |
| Вкус, привкус                                  | балл                              | 1                    | X                                | 2                   | ГОСТ Р 57164-2016       |
| Цветность                                      | град.                             | 4                    | 1                                | 20                  | ГОСТ 31868-2012         |
| Мутность <sup>1</sup>                          | мг/дм <sup>3</sup> (по каолину)   | 0,61                 | 0,12                             | 1,5 (2)             | ГОСТ Р 57164-2016       |
| Величина pH                                    | ед. pH                            | 7,7                  | 0,2                              | в пределах 6-9      | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| Сухой остаток                                  | мг/дм <sup>3</sup>                | 401                  | 40                               | 1000 (1500)         | ГОСТ 18164-72           |
| Жесткость                                      | °Ж                                | 2,6                  | 0,4                              | 7 (10)              | ГОСТ 31954-2012         |
| Перманганатная окисляемость                    | мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup> | 0,3                  | 0,1                              | 5                   | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99   |
| Нефтепродукты                                  | мг/дм <sup>3</sup>                | 0,007                | 0,002                            | 0,1                 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98   |
| Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | мг/дм <sup>3</sup>                | Менее 0,025          | X                                | 0,5                 | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |

\*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Дополнение к методике:

<sup>1</sup> измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

| Определяемые показатели  | Единицы измерения  | Результаты испытаний | Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ | Норматив (ПДК)** , не более | НД на методы испытаний |
|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Фенолы (общие и летучие) | мг/дм <sup>3</sup> | Менее 0,0005         | X                                 | 0,001                       | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02  |

\*\* - ГН 2.1.5.1315-03

Дата выдачи результата испытаний: 22.01.2020г.

Испытания проводил:

|                  |               |                                                                                       |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Должность        | Ф. И.О.       | Подпись                                                                               |
| Химик-эксперт    | Ломакина О.И. |  |
| Инженер-лаборант | Соловец Е.И.  |                                                                                       |

Зав. санитарно-гигиенической лабораторией Павлова Н.В.

Фамилия И.О.

  
Подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Данные результаты относятся к пробам(образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 2 стр. 2



д работы: ПК 319.1

та поступления в лабораторию: 16.01.2020г.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 155

| Определяемые показатели               | Единицы измерения       | Результаты    | Норматив по *     | НД на методы испытаний |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------------------|
| Общее микробное число                 | КОЕ/1 см <sup>3</sup>   | 0             | Не более 50       | МУК<br>4.2.1018-01     |
| Общие колиформные бактерии            | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружены | Отсутствуют в 100 |                        |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружены | Отсутствуют в 100 |                        |

\*СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 20.01.2020 г.

Испытания проводили:

| Должность         | Ф.И.О.        | Подпись                                                                             |
|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Врач-бактериолог  | Игнатова И.А. |  |
| Фельдшер-лаборант | Ларина Н.А.   |  |

Заведующая бактериологической лабораторией

Долгова А.С.

  
подпись


**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67  
E-mail: info@fguz-volgograd.ru  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1125 ОТ 22.01.2020г.**  
(указывается № и дата протокола испытаний)  
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ**

Исследованная проба воды централизованных систем питьевого водоснабжения **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» **по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям.**

Зав. отделением по обеспечению  
надзора по коммунальной гигиене для /Е.Н. Подгайнова./  
должность ФИО



  
ПОДПИСЬ