

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1914 от «31» 01 2020г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
 2. Заказчик: МУП «Иловля ЖКХ» ИНН 3408010579
(наименование надзорного органа или организации)
 3. Основание для проведения испытаний: Договор ПК № 76 от 09.01.2020г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
 4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МУП «Иловля ЖКХ» 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 6.
 5. Место, где производился отбор проб: со слов заказчика: Волгоградская область, р.п. Иловля, пер. Восточный 6 А (1. со слов заказчика: Водозабор-резервуар чистой воды)
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
 6. Пробы направлены: МУП «Иловля ЖКХ»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
 7. Дата и время отбора пробы 29.01.2020г. час. 08 мин. 10
 8. Дата и время доставки пробы 29.01.2020г. час. 11 мин. 30
 9. Код работы: ПК 417.1
 10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01;
 11. НД на метод отбора: пробы отобраны заказчиком
 12. Дополнительные сведения: _____
- Изготовитель: _____
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: _____ Номер партии: _____ - Объем партии: _____
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда

Условия транспортировки: автотранспортом заказчика

Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы отобраны: заказчиком

Лицо ответственное за оформление протокола: _____ (должность, ФИО)
Зотова Т.В.
Фамилия .И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом
главного врача управления)
Астапова В.В.
подпись Фамилия И.О.



Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 2 стр. 1

работы: ПК 417.1
Дата поступления в лабораторию: 29.01.2020г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 209

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	

*СанПиН 2.1.4.1074-01


Дата выдачи результата испытаний: 30.01.2020 г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Игнатова И.А.	
Фельдшер-лаборант	Ларина Н.А.	

Заведующая бактериологической лабораторией

Долгова А.С.


подпись

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67

E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1914 ОТ 31.01.2020г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Исследованная проба воды (проба №1) централизованных систем питьевого водоснабжения **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» **по микробиологическим показателям.**

Зав. отделением по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене

должность



/Е.Н. Подгайнова./

ФИО

подпись