

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03

Адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 136


ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18049 от « 01 » 06 2021 г.

1. Наименование пробы: 4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.
(в соответствии с НД)
 2. Заказчик: МУП "Иловля ЖКХ" ИНН 3408010579
(наименование надзорного органа или организации)
 3. Основание для проведения испытаний: Договор № 789 ПК от 24.05.2021 г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т. п., ВЦП, № договора)
 4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МУП "Иловля ЖКХ", 403071, Волгоградская обл, р. п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6
 5. Место, где производился отбор проб: МУП "Иловля ЖКХ", Волгоградская обл, р. п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6 (.Точка отбора: 4 ГБУЗ "ЦРБ" - Больничный городок, 2 - кран в/в -водопроводный колодец)
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
 6. Пробы направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
 7. Дата и время отбора пробы: 26.05.2021 г. 09-00
 8. Дата и время доставки пробы: 26.05.2021 г. 11-10
 9. Код работы: ПК.4353.1
 10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21
 11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком
 12. Дополнительные сведения: проба отобрана и доставлена заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика
- Изготовитель: -
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))
- Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -
(указывается при необходимости)
- Тара, упаковка: лабораторная посуда; стерильная лабораторная посуда
- Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком
- Условия хранения: -
- Другие сведения: -
- Пробы отобраны: Заказчиком

Лицо ответственное за оформление протокола: _____ (должность, ФИО) Зотова Т.В.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____ (либо иное лицо, уполномоченное Приказом) Астапова В.В.
главного врача учреждения
М.П. _____ (подпись) _____ (подпись)
Фамилия И.О. _____



Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 3 стр. 1

Код работы: ПК.4353.1

Дата поступления в лабораторию: 26.05.2021г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1396

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/ см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	

*СанПиН 2.1.3685-21

Наименование пробы (образца): 4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1396

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на методы испытаний
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-01

Дата выдачи результата испытаний: 28.05.2021 г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Кузьмина Н.В.	
Фельдшер-лаборант	Ермолова Л.В.	

Заведующая бактериологической лабораторией

Долгова А.С.


подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: _____ стр. 2

Код работы: ПК.4353.1

Дата поступления в лабораторию: 26.05.2021 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1560

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95)±Δ	Гигиенические нормативы* или Требования*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	3	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016

*СанПиН 1.2.3685-21


Дополнение к методике:

¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Единица измерения мг/дм³ идентично единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 28.05.2021г.

Испытания проводил:

Должность	Ф. И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	

Заведующая(ий) лабораторией

Павлова Н.В.
Фамилия И.О.


Подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Данные результаты относятся к пробам(образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 5 стр.: 3

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 15079 ОТ 01.06.2021г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Исследованная проба воды №4 централизованных систем питьевого водоснабжения (отобранная 26.05.2021г. представителем МУП «Иловля ЖКХ» из крана водопроводной воды в водопроводном колодце здания ГБУЗ «ЦРБ» по адресу: 403071, Волгоградская область, р.п. Иловля, Больничный городок, 2)

- **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по микробиологическим показателям (общее микробное число, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги). Общие колиформные бактерии не обнаружены в 100см³.

- **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по санитарно-гигиеническим показателям с учетом погрешности.

Зав. отделением по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене



должность

/ Подгайнова Е.Н. /
ФИО

подпись