

«По иску прокурора Иловлинского района суд обязал ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ» произвести ремонт крыши здания Медведевской участковой больницы».

Прокуратурой Иловлинского района проведена проверка исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законодательства о здравоохранении в деятельности ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ».

В рамках проверочных мероприятий установлено, что в здании Медведевской участковой больницы структурного подразделения ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ» стены и потолок имеют трещины и следы проникновения осадков, которые образовались в связи с протеканием крыши.

Данные дефекты не позволяют проводить влажную уборку и дезинфекцию в помещении и стали возможными вследствие ненадлежащего состояния кровли здания.

Указанные факты существенно нарушают требования пунктов 2.7 и п.4.3.3 СП 2.1.3678-20, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 44 от 24.12.2020.

В целях понуждения ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ» к действиям по проведению ремонта крыши здания Медведевской участковой больницы прокурор района обратился в Иловлинский районный суд с исковым заявлением о возложении обязанности произвести ремонт крыши здания Медведевской участковой больницы.

Решением Иловлинского районного суда от 15 июля 2021 года требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Суд обязал ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ» произвести ремонт крыши здания Медведевской участковой больницы», установив срок исполнения решения суда 3 месяца со дня его вступления в законную силу.

Решение в законную силу не вступило. Фактическое устранение нарушений остается на контроле прокуратуры района.

Помощник прокурора
Иловлинского района
юрист 2 класса
Е.Н.Галейченко